

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида второй категории №76 г.Шахты Ростовской области»

на «01» января 2022 г.

Отчет о внешних контрольных мероприятиях на 1 января 2022г.

| Наименование проверяющего учреждения | Наименование проверяемого учреждения | Дата проверки | Тема проверки | Результаты проведенной проверки | Принятые меры по устранению выявленных нарушений | |
|--|--------------------------------------|---------------|---|---|--|------------------|
| | | | | | По предписанию | По представлению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МЧС РОССИИ Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области. Управление надзорной деятельности и профилактической работы. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Шахты | МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты» | 17.03.2021 | Проверка внеплановая/выездная «О пожарной безопасности» | Выдан Акт проверки №19 от 17.03.2021г по адресу: ул.Баррикадная,16; Акт проверки №20 от 17.03.2021г по адресу: пер.Байкальский, 77, в ходе проведения проверки нарушений не выявлено. | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|---|--|
| <p><u>Управление Пенсионного Фонда в г. Шахты Ростовской области</u></p> | <p>МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты»</p> | <p>01.04.2021</p> | <p>Проверка внеплановая/ Выездная «Достоверности и полноты представления страхователем сведений индивидуального (персонифицирова нного) учета»</p> | <p>Выдан Акт проверки №4 от 01.04.2021г. Выявлено нарушение в индивидуальных сведениях воспитателя Полетаевой Л.В. за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 3- х лет, ошибочно проставлен код НЕОПЛ.</p> | <p>Предоставлена корректирующая форма индивидуальных сведений</p> | |
| <p><u>МЧС РОССИИ</u> Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бездействий по Ростовской области. Управление надзорной деятельности и профилактической работы. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Шахты</p> | <p>МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты»</p> | <p>21.10.2021</p> | <p>Проверка внеплановая/ выездная «О пожарной безопасности»</p> | <p>Выдан Акт проверки №143 от 21.10.2021г по адресу: ул.Баррикадная,16; Акт проверки №144 от 17.03.2021г по адресу: пер. Байкальский, 77, в ходе проведения проверки выявлено: по адресу Баррикадный 16: -Руководитель объекта не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика)до их замены в установленном порядке. -В здании на пути эвакуации не предусмотрено аварийное освещение -не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружных противопожарных лестниц Пожарный шкаф в коридоре на первом этаже изготовлен из горючих материалов по адресу Байкальский 77 -Руководитель объекта не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика)до их замены в установленном порядке. -В здании на пути эвакуации не предусмотрено аварийное освещение</p> | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|--|
| <p><u>Управление Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Шахты, Усть- Донецком, Октябрьском (с) районах</u></p> | <p>МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты» МБДОУ «Детский сад №76 г.Шахты»</p> | <p>13.12.2021</p> | <p>Проведение контрольного (надзорного мероприятия</p> | <p>Выдано предписание «Об устранении нарушений обязательных требований» от 13.12.2021г. В ходе проведения проверки выявлено: - отопительные приборы в помещениях второй младшей группы по адресу: Баррикадная,16 не оборудованы ограждающими устройствами. -не организован производственный контроль -покрытие полов в старшей логопедической группе, покрытие стен в помещении прачечной корпуса по ул. Баррикадной 16 - покрытие стен в помещении прачечной корпуса по ул. Байкальский 77 -полы тентовых навесов, расположенных на территории игровых площадок выполнены с дефектами - крыши тентовых навесов, расположенных на территории игровых площадок выполнены с дефектами - унитаза в туалетах групп не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка</p> | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|--|

Заведующий

Л.Н. Басенкова

Главный бухгалтер

Н.В. Ветошкина